



RĂSPUNS la Solicitare de clarificări

Referitor la Achiziția publică – SICAP ADV1002563 – furnizare "Baterie de acumulatori" pentru reparare Sursa de tensiune stabilizată - APC Silcon 80 kW 400 V, Municipiul Onești, Anunt nr.19.691 din 16.04.2018, urmare a solicitării de clarificari primate pe e-Mail achizitii@onesti.ro , înregistrată la Sediul Autorității contractante cu nr. 19.908 din 17.04.2018, facem următoarele clarificări:

#	Intrebare	Răspuns
1.	Se vor preda de beneficiar catre furnizor acumulatorii vechi pentru reciclare în momentul furnizării acumulatorilor noi, conform HG 1132/2008 ?	NU. În Caietul de sarcini se precizează: "Pentru această achiziție nu se pot solicita și nu se pot furniza acumulatori defecti la schimb." (Pag.5/6) !
2.	Operatiunile de inlocuire acumulatori doriti sa fie efectuate de furnizorul castigator, cu includerea acestora in pretul oferat, sau doriti sa le efectuati cu personal propriu ?	NU. Conform Caiet de sarcini, achiziția este doar furnizare de produs la sediul beneficiarului fără alte servicii conexe.
3.	Deoarece acumulatorii solicitati de Dvs. sunt de dimensiuni speciale si se fac numai pe comanda, se accepta acumulatori echivalenti de 12V-55Ah cu dimensiuni standard de 239 x 132 x 205 mm / H total 210 mm ? Va rugam sa verificati in acest sens capabilitatea rastelului de baterii, de a accepta baterii cu <u>lungimea de 239 mm</u> , restul parametrilor se incadreaza vizual fara probleme, dupa cum este afisat in CS.	NU. Acumulatorii solicitați NU sunt de dimensiuni speciale, specificațiile tehnice din Caietul de sarcini sunt tipice pentru UPS (Uninterruptible Power Supply). Dimensiunile solicitate au precizată o Toleranta de +/- 3 mm! Pentru alte caracteristici, documentația tehnică UPS-APC Silcon 80 kW 400 V este disponibilă pe Internet.
4.	In cazul in care se accepta acumulatorii de la punctul nr. 3, va rugam sa acceptati si greutate echivalente in jurul a 15 kg/baterie.	NU. Greutatea solicitată este: <i>aproximativ 17.50 Kg</i> , direct corelată cu capacitatea și caracteristicile tehnice specificate și NU poate fi "în jurul a 15 Kg/Baterie"!

Prezenta a fost redactată în 2 (două) exemplare, unul pentru Compartimentul Achiziții Publice și unul pentru Compartimentul IT&C.

Compartiment IT&C,
Ing. Gh. SIMION

Consilier IT&C,
Ing. Vasile ONCIUL