



ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
MUNICIPIUL ONEȘTI

B-dul Oituz, nr. 17, Cod 601032, Tel: 0234.324.243, 0234.312.340, Fax: 0234.313.911, 0234.321.869
Nr. 14990 din 19.03.2018

APROBAT
NICOLAE GNATIUC



Raspuns solicitare de clarificari

Referitor la achizitia directa publicata in SEAP cu numarul 13082/12.03.2018.

Urmare a solicitarii de clarificari primite prin e-mail cumpararidirecte@onesti.ro inregistrata la sediul autoritatii contractante cu nr. 14990/19.03.2018 , facem urmatoarele clarificari:

Intrebare : Va rugam sa ne comunicati daca datele tehnice comunicate pentru intocmirea ofertelor sunt corecte. Se solicita 3 aparate de 24000BTU/h si 1 de 12000 BTU/h, dar caracteristicile tehnice afisate in Caietul de sarcini sunt identice (nivel presiune sonora, nivel putere sonora, COP)

Raspuns: Datele tehnice din caietul de sarcini sunt corecte, s-au cerut valori pana la maximum nivelului de presiune sonora , pana la maximum nivelului putere sonora si pana la maximum coeficientului COP.

Caracteristicile produselor oferite pentru cele doua tipuri de aparate de aer conditionat (24000 BTU/h si 12000 BTU/h) nu trebuie sa fie identice.

Coordonator C.T.I.
Alice Mancas

Consilier C.T.I.
Paula Popa