


ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
MUNICIPIUL ONEȘTI

B-dul Oituz, nr. 17, Cod 601032, Tel: 0234.324.243, 0234.312.340, Fax: 0234.313.911, 0234.321.869
Nr. 15441 din 21.03.2018



Raspuns solicitare de clarificari

Referitor la achizitia directa publicata in SEAP cu numarul 161559/19.03.2018

Urmare a solicitarii de clarificari primite prin e-mail cumpararidirecte@onesti.ro inregistrata la sediul autoritatii contractante cu nr. 15441/21.03.2018 , facem urmatoarele clarificari:

Intrebare : Referitor la caracteristicile tehnice din Caietul de sarcini nr.13079/13.03.2018, va rugam sa ne comunicati care este valoarea minima a COP acceptat (sau un interval), deoarece este trecut doar o valoare si anume 4.11. Se refera la COPmaxim?

Raspuns: Asa cum am precizat si in caietul de sarcini, autoritatea contractanta doreste achizitionarea unor aparate de aer conditionat cat mai performante , de clasa energetica A, , ceea ce inseamna un coeficient de performanta COP peste 3,6 .

Fata de cele mentionate , va comunicam ca am dori sa alegem un produs al carui coeficient COP sa fie cat mai apropiat de valoarea de 4.11, insa vom accepta si aparate de aer conditionat care sa aiba un coeficient COP \geq de 3,6.

Coordonator C.T.I.
Alice Mancias

Consilier C.T.I.
Paula Popa