



ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
MUNICIPIUL ONEȘTI

B-dul Oituz, nr. 17, Cod 601032, Tel: 0234.324.243, 0234.312.340, Fax: 0234.313.911, 0234.321.869
Nr. 15572 din 22.03.2018

APROBAT
NICOLAE GNATIUC



Raspuns solicitare de clarificari

Referitor la achizitia directa publicata in SEAP cu numarul 161559/19.03.2018

Urmare a solicitarii de clarificari primite prin e-mail cumpararidirecte@onesti.ro inregistrata la sediul autoritatii contractante cu nr. 15572/21.03.2018 , facem urmatoarele clarificari:

Intrebare :Va rugam sa ne comunicati daca aparatele de 36 0000 BTU se vor alimenta la 380 V sau la 220V si e greseala de tehnoredactare.

Raspuns: Datele precizate in caietul de sarcini sunt corecte, alimentarea se va face la 380V.

Coordonator C.T.I.
Alice Mancas

Consilier C.T.I.
Paula Popa