



ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
MUNICIPIUL ONEȘTI

B-dul Oituz nr. 17, cod 601032, Tel: 0234.324.243, 0234.312.340, Fax: 0234.313.911, 0234.321.869
Nr. 13599 din 29.02.2024

Scrisoarea de intentie achizitie directa nr. 12640/26.02.2024
Anunt publicitar SEAP nr. ADV1409140 din data de 26.02.2024

RASPUNS LA SOLICITAREA DE CLARIFICARI

Referitor la achizitia publica: „Proiectare si executie bransament electric-spor de putere la Scoala Gimnaziala „Ghita Mocanu” din Municipiul Onești, Judetul Bacau”

Ca urmare a solicitării de clarificari a unui potential ofertant transmisa prin e-mail si inregistrata la sediul autoritatii contractante cu nr. 13490 din data de 29.02.2024, clarificam urmatoarele:

Solicitare:

Conform ATR nr. 1005324972/18.10.2023

Lucrarile se vor executa de catre o unitate specializata atestata de ANRE, pe baza unei documentatii tehnice faza proiect tehnic intocmit de un furnizor de servicii atestat de ANRE, cu respectarea legislatiei si normativelor tehnice in vigoare. Lungimea retelei de la TDRI 0,4 kV a PTCZ nr. 15 Onești la punctul de delimitare este de 278 m); Instalatia de racordare existenta se va demonta si se va preda in magazia DEGRCoordonate GPS 46.2439, 26.7651;

Instalația electrică de racordare se va realiza in baza unui proiect tehnic.

Atestatul de tip Be:are urmatoarele competente: executare de instalatii electrice exterioare/interioare pentru incinte/constructii civile si industriale, bransamente aeriene si subterane la tensiunea nominala de 0,4 kV; include competentele atestatelor Bi si A1.

Intrebare :

Cerinta 1 - de la pct -ul B.3) - criteriile de calificare privind capacitatea tehnica si profesionala sunt suficiente pentru indeplinirea contractului . -credeti ca atestatul Be nominalizat acopera cerintele DELGAZ GRID .
Multumim.

Raspuns:

Avand in vedere ca obiectul contractului este format din servicii de proiectare si executie instalatii electrice, potentialii ofertanti vor face dovada detinerii autorizatiilor eliberate de ANRE atat pentru proiectare cat si pentru executie instalatii electrice, asa cum se solicita prin Scrisoarea de intentie achizitie directa nr.12640 din data de 26.02.2024. Pentru a face dovada indeplinirii cerintei autoritatii contractante-Municipiul Onești, potentialii ofertanti trebuie sa prezinta autorizatii eliberate de ANRE cel putin de tip B in conformitate cu Ordinul nr. 134/2021 privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută și verifică instalații electrice.

Cu stima,