

Autoritatea contractanta: MUNICIPIUL ONESTI

Compartiment SSM.PSI.PC.

Nr. 35602 / 18.05.2025

## CAIET DE SARCINI

### 1. Serviciu de verificare instalatii, sisteme, dispozitive hidranti interiori – exteriori.

#### 2. CENTRALIZATOR:

##### Hidranti interiori:

|   |                                                            |        |
|---|------------------------------------------------------------|--------|
| 1 | U.A.T. Municipiul ONESTI                                   | 32 bc. |
| 2 | Sala Polivalenta „Nadia Comaneci”                          | 36 bc. |
| 3 | Biblioteca Municipală „Radu Rosetti” + filiala „Cosanzeana | 1 bc.  |
| 4 | Muzeul de istorie                                          | 9 bc.  |
| 5 | Cinema „Capitol”                                           | 5 bc.  |
| 6 | Sala mica sport Municipal ( 150 locuri )                   | 5 bc.  |
| 7 | Piata agroalimentara                                       | 6 bc.  |
| 8 | Republicii 43/B                                            | 8 bc.  |
| 9 | Camin de batrani DGAS                                      | 10 bc. |

**Total = 112 buc.**

##### Hidranti exteriori:

|                                         |          |
|-----------------------------------------|----------|
| Piata agroalimentara (centru comercial) | - 2 buc. |
| Primaria Municipiului Onesti            | - 2 buc. |
| Sala Polivalenta „Nadia Comaneci”       | - 4 buc. |
| Cinema „Capitol”                        | - 1 buc  |
| Centrul „SOCIAL” Slobozia               | - 4 buc  |
| Camin de batrani DGAS                   | - 1 buc  |

**Total = 14buc.**

**TOTAL = 126 bucati**

### 3. CERINTE TEHNICE

- Ofertantii vor detine cod de activitate:
  - Autorizatie pentru efectuarea lucrarilor de verificare, si reparare a hidrantiilor de incendiu
  - Agremente tehnice pentru mijloacele tehnice de aparare impotriva incendiilor;
  - Registru de control, buletin de verificare / reglare, declaratia de conformitate / locatie;
- OPERATII DE EXECUTAT :

- Verificarea cutiei de hidranti
- Verificarea accesibilitatii la cutia de hidranti si indepartarea materialelor ce impiedica accesul
- Verificarea furtunelor
- Verificarea robinetului , racordului si tevii de refulare
- Verificarea instalatiei cu proba efectiva
- Verificarea alimentarii cu apa
- Simularea

5. In conformitate cu art. 28.3.(1) din „Normativul privind securitatea la incendiu a construcțiilor” Indicativ P118/2-2013 trebuie efectuat un program de verificari si intretinere cel putin semestrial .

6 . Plata se va efectua pe baza de factura fiscala emisa de furnizor si confirmata de achizitor.