

Autoritatea contractanta: MUNICIPIUL ONESTI
Compartiment SSM.PSI.PC.

Nr. 42595/14.05.2026

CAIET DE SARCINI

1. Serviciu de verificare instalatii,sisteme,dispozitive hidranti interiori – exteriori.

2. CENTRALIZATOR:

Hidranti interiori:

1	U.A.T. Municipiul ONESTI	32 bc.
2	Sala Polivalenta „Nadia Comaneci”	36 bc.
3	Biblioteca Municipala „Radu Rosetti”+ filiala „Cosanzeana	31 bc.
4	Muzeul de istorie	9 bc.
5	Cinema „Capitol”	5 bc.
6	Sala mica sport Municipal (150 locuri)	5 bc.
7	Piata agroalimentara	6 bc.
8	Republicii 43/B	8 bc.
9	Camin de batrani DGAS	10 bc.

Total = 142 buc.

Hidranti exteriori:

Piata agroalimentara (centru comercial)	- 2 buc.
Primaria Municipiului Onesti	- 2 buc.
Sala Polivalenta „Nadia Comaneci”	- 4 buc.
Cinema „Capitol”	- 1 buc
Centrul „SOCIAL” Slobozia	- 4 buc
Camin de batrani DGAS	- 1 buc

Total = 14buc.

TOTAL = 156 bucati

3. CERINTE TEHNICE

- Ofertantii vor detine cod de activitate;
 - Autorizatie pentru efectuarea lucrarilor de verificare, si reparare a hidrantiilor de incendiu
 - Agremente tehnice pentru mijloacele tehnice de aparare impotriva incendiilor;
 - Registru de control,buletin de verificare / reglare,declaratia de conformitate / locatie;
- OPERATII DE EXECUTAT :

- Verificarea cutiei de hidranti
- Verificarea accesibilitatii la cutia de hidranti si indepartarea materialelor ce impiedica accesul
- Verificarea furtunelor
- Verificarea robinetului , racordului si tevii de refulare
- Verificarea instalatiei cu proba efectiva
- Verificarea alimentarii cu apa
- Simularea

5. In conformitate cu art. 28.3.(1) din „Normativul privind securitatea la incendiu a constructiilor” Indicativ P118/2-2013 trebuie efectuat un program de verificari si intretinere cel putin semestrial .