



JUDEȚUL BACĂU MUNICIPIUL ONEȘTI

SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

Str. Păcii nr. 2/24, Cod 601020, Tel. 0234-324.760, Fax: 0234-324.760, E-mail: svsu@onesti.ro

MĂSURI DE PREVENIRE A INCENDIILOR LA LĂCAȘELE DE CULT

Pentru prevenirea incendiilor *pe timpul, premergător și după finalizarea slujbelor* se vor respecta următoarele măsuri:

- ✓ la începutul slujbei, reprezentanții bisericii trebuie să aducă la cunoștința enoriașilor regulile ce trebuie respectate în biserică și a măsurilor de protecție antiincendiu specifice, îndeosebi privind utilizarea focului deschis (lumânări, candelă, etc.);
- ✓ limitarea accesului credincioșilor în incinta bisericilor la capacitatea bisericii, în scopul evitării producerii unor accidente și păstrarea în permanență a unui culoar liber de cel puțin 1 m pe toată lungimea încăperilor lăcașului de cult în care are acces publicul, pentru a asigura accesul din spate către în față și invers;
- ✓ desfășurarea tuturor activităților din timpul slujbelor în mod organizat, folosind membrii din Consiliul Parohial, care în caz de pericol să îndrume spre ieșire persoanele aflate în biserică;
- ✓ blocarea ușilor în poziția DESCHIS (cu sisteme sigure de blocare), acolo unde sensul de deschidere a acestora este invers sensului de deplasare a fluxului de utilizatori (persoane) spre exterior;
- ✓ suplimentarea locurilor de aprins lumânări și amplasarea lor în spații fără pericol de incendiu, stabilirea personalului care să le deservească și care să supravegheze modul de utilizare a lumânărilor aprinse în rândul mulțimilor de credincioși (evitarea folosirii paharelor din plastic, hârtiei sau cartonului ca elemente de protecție a flăcării la vânt și la picăturile de ceară);
- ✓ stabilirea personalului care să cunoască modul de comportare pe timpul producerii unui incendiu în biserică, în scopul păstrării calmului, neproducerii de accidente nedorite și necreerii de panică în timpul evacuării construcției incendiate;
- ✓ îndepărtarea tuturor covoarelor combustibile dispuse pe pardoseala sălii, a scaunelor și băncilor nefixate de pardoseală, evitarea expunerii de prosoape sau alte elemente textile pe pereți, icoane sau alte lucruri unde sunt amplasate candelă sau lumânări;
- ✓ amplasarea mijloacelor de încălzire la distanțe de siguranță față de elementele de construcție, decorurile sau mobilierul combustibile;

Bacău, str. Mîlcov, nr. 49, tel. 0234/550.000; fax. 0234/575053; e-mail: office@isubacau.ro

NESECRET

- ✓ afișarea planurilor de evacuare în caz de pericol la loc vizibil și instruirea persoanelor stabilite pentru dirijarea fluxurilor de utilizatori spre ieșiri;
- ✓ supravegherea permanentă, de către o persoană special desemnată, a sobelor sau altor mijloace de încălzit, pe toată durata funcționării lor;
- ✓ stingerea focurilor și scoaterea de sub tensiune a aparatelor electrice (de încălzit, de iluminat, etc.) înainte de părăsirea și încuierea bisericii;
- ✓ amenajarea unor locuri pentru depunerea lumânărilor aprinse, la distanță de siguranță față de elementele combustibile din interiorul bisericii, de preferință în tăvi metalice umplute cu nisip sau cu apă;
- ✓ stingerea lumânărilor la terminarea activităților și evacuarea resturilor în locuri sigure, în afara bisericii;
- ✓ interzicerea depozitării materialelor inflamabile ori combustibile în poduri sau balcoane și amenajarea unor spații corespunzătoare pentru amplasarea lor;
- ✓ dotarea lăcașurilor de cult cu mijloace de primă intervenție și menținerea acestora în stare permanentă de funcționare;
- ✓ marcarea vizibilă a ieșirilor și stabilirea modului de evacuare a persoanelor în caz de pericol pentru evitarea producerii de accidente;
- ✓ verificarea de către personal autorizat a instalațiilor electrice, de gaze și de protecție împotriva trăsnetului, precum și a coșurilor de evacuare a fumului și remedierea imediată a deficiențelor constatate;
- ✓ la terminarea activităților se vor verifica toate încăperile și se va întrerupe alimentarea cu energie electrică a instalațiilor electrice aferente din întreaga clădire, de la întrerupătorul amplasat într-un loc în care nu are acces publicul, marcat și ușor accesibil pentru intervenții în caz de incendiu;
- ✓ interzicerea lucrului în bucătării al persoanelor necalificate, în mod special la instalațiile de gaze naturale, precum și la cele pentru prepararea hranei;
- ✓ aerisirea în permanență a încăperilor în care sunt utilizate instalații și aparate care folosesc drept combustibil gazul natural ori GPL (gaz petrolier lichefiat);
- ✓ interzicerea folosirii focului deschis pentru arderea deșeurilor, a resturilor vegetale ori pentru igienizarea suprafețelor adiacente căcașurilor de cult;
- ✓ interzicerea fumatului pe întreg perimetrul lăcașului de cult, amplasarea de indicatoare cu „FUMATUL INTERZIS” la intrarea în perimetrul unității;
- ✓ limitarea accesului credincioșilor la capacitatea spațiilor, acolo unde nu există două căi de evacuare, ori ușile se deschid spre interior se va admite accesul a **maxim 30 de persoane**;
- ✓ la întoarcerea de la biserică acasă, credincioșii nu vor lăsa lumânările aprinse nesupravegheate sau în apropierea unor obiecte și materiale combustibile, iar înainte de culcare lumânările vor fi stinse.